


План устранения нарушений предписания № 259 от 28 сентября 2021 г., выданного ГУ МЧС России по г. Москве.

№ п/п	Наименование Учреждения	Адрес учреждения (объекта)	Нарушение правил пожарной безопасности при плановой (внеплановой) проверке (по каждому пункту предписания)	Дата устранения по предписанию	План Учреждения по устранению нарушений (по каждому пункту предписания)	Потребность Учреждения в финансовых средствах (рублях) (по каждому пункту предписания)	Предполагаемая дата устранения Учреждением (по каждому пункту)
1	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза"	109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	Ширина путей эвакуации по лестницам, предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничных клетках, менее 1,35 м	31.08.2022	Проведение работ по расширению путей эвакуации по лестницам, предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничных клетках, до размеров не менее 1,35 м не представляется возможным, так как имеющие межэтажные лестничные марши полностью занимают проем между внутренними несущими стенами здания. Требуется проведение обследования и получение экспертного заключения по расчетам пожарных рисков.	Ориентировочная стоимость работ составляет 100 000 рублей	до 31.08.2022
2	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза"	109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	Высота эвакуационного выхода в свету из лестничной клетки, расположенной слева от входа, менее 1,9 м	31.08.2022	1. Увеличение проема эвакуационного выхода в свету из лестничной клетки, расположенной слева от входа в здание. 2. Приобретение и проведение работ по установке металлической двери с механизмом "антипаника" высотой не менее 1,9 м.	Ориентировочная стоимость оборудования и работ по установке составляет 90 000 рублей	до 31.08.2022
3	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза"	109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	В лестничной клетке допущено размещение радиатора отопления на высоте менее 2,2 м	31.08.2022	Устранение нарушения планируется в период летних каникул после завершения отопительного сезона 2021-2022 гг.	Ориентировочная стоимость работ и материала составляет 20 000 рублей	до 31.08.2022
4	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза"	109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	Пространства за фальшпотолками не оборудованы системой пожарной сигнализации	31.08.2022	Установка системы пожарной сигнализации в пространстве за фальшпотолками.	Ориентировочная стоимость работ и материала составляет 300 000 рублей.	до 31.08.2022
5	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза"	109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	31.08.2022	Установк системы аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях музыкальной школы.	Ориентировочная стоимость работ и материала составляет 200 000 рублей	до 31.08.2022
6	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза"	109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	Предел огнестойкости строительных конструкций перекрытий междуэтажные менее REI 45	31.08.2022	Проведение работ по обработке строительных конструкций междуэтажных перекрытий подразумевает капитальный ремонт здания. Необходимо проведение обследования и получение экспертного заключения о целесообразности работ по обработке деревянных строительных конструкций междуэтажных перекрытий. В процессе текущего ремонта 2019 года строительная организация использовала напольные и потолочные строительные материалы, соответствующие требованиям пожарной безопасности (экспертные заключения и сертификаты соответствия имеются).	Ориентировочная стоимость работ составляет 500 000 рублей	до 31.08.2022
7	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза"	109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	31.08.2022	Имеется в наличии		
8	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза"	109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 20, корп. 2	Двери поэтажных эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания	31.08.2022	Переустановка дверей поэтажных эвакуационных выходов не возможна, так как в этом случае они будут перекрывать выходы из учебных и служебных помещений, находящихся рядом. Необходимо проведение экспертизы и конструктивной разработки места расположения указанных дверей согласно технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Ориентировочная стоимость работ составляет 100 000 рублей	до 31.08.2022

Директор



Е.Б.Кобрин