Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22/2 т.(499) 244-83-93 ф.(499) 244-83-93 E-mail: http://www.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г.Москве

(наименование органа государственного надзора)

109153, г. Москва, Хвалынский б-р, д. 9, тел: 8 (495) 704-14-35, e-mail: uvao1@77.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 259
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза», директор, Кобрин Евгений Борисович

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору - начальника (заместителя начальника) 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве № 259 от «23» сентября 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с «27» сентября 2021 г. 10 час. 00 мин. по «28» сентября 2021 г. 13 час. 00 мин. сотрудниками 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве: старший инженер Котельников Иван Викторович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, д. 20 корп.2

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза», директор, Кобрин Евгений Борисович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении (подпись)

		которого (-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
1	Ширина путей эвакуации по лестницам, предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничных клетках, менее 1,35 м.	СП 1.13130.2020, п. 4.4.1, ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	31.08.2022	
2	Высота эвакуационного выхода в свету из из лестничной клетки расположенной слева от входа, менее 1,9 м.	СП 1.13130.2020, п. 4.2.18, ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	31.08.2022	
3	В лестничной клетке допущено размещение радиатора отопления на высоте менее 2,2 м.	СП 1.13130.2020, п. 4.4.9, ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	31.08.2022	
4	Пространства за фальшпотолками не оборудованы системой пожарной сигнализации.	СП 484.1311500.2020, п. 6.3.3; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 4, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.08.2022	
5	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020, п. 4.3.12; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический	31.08.2022	

		регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6	Предел огнестойкости строительных конструкций перекрытий междуэтажные менее REI 45.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 57, табл. 21	31.08.2022	
7	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	Постановление правительства РФ № 1479, п. 25	31.08.2022	
8	Двери поэтажных эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.	СП 1.13130.2020, п. 4.2.22; ст. 46 ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.08.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инженер 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Котельников И.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«28» сентября 2021 г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» директор, Кобрин Евгений Борисович
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«28» сентября 2021 г.

Телефон доверия» Главного управления МЧС России по г. Москве: 8(495) 637-22-22